

*DIPARTIMENTO PRESSIONI SULL'AMBIENTE
SERVIZIO SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA
UNITA' AIA E VIA*

**Relazione di perizia al
Rapporto di Prova n. 2021013881 del 20/08/2021**

- **Conclusioni:** I risultati delle analisi non evidenziano, relativamente alle ACQUE SOTTERRANEE, superamenti dei limiti fissati in Tabella 2 Allegato 5 alla parte IV del D. Lgs. 152/06 e smi.

Il Dirigente
Dott. Roberto Ricciarello

Il Responsabile del Servizio Sezione provinciale Roma
Dott. Tommaso Aureli

Si comunica per opportuna conoscenza che potranno riferire sulle circostanze utili agli eventuali ulteriori accertamenti o quali testi in sede dibattimentale per quanto di loro conoscenza le seguenti persone:

- operatori C.T.P. Maurizio Di Matteo, C.T.P. Fabrizio Gismondi, C.T.P. Angelo Pecci e Dr. Roberto Ricciarello sul prelievo dei campioni di cui all'allegato verbale;
- i tecnici esecutori delle singole determinazioni analitiche.

SEDE LEGALE

RIETI - VIA GARIBALDI, 114 - 02100
TEL. +39 0746.267.201 / 0746.49.12.07 - FAX +39 0746.25.32.12
E.MAIL: DIREZIONE.GEN@ARPALAZIO.IT
P.E.C.: DIREZIONE.CENTRALE@ARPALAZIO.LEGALMAILPA.IT
C.F. 97172140580 - P. IVA 00915900575

SEDI TERRITORIALI

FROSINONE: VIA ARMANDO FABI, 212 - 03100 - TEL. 0775.81.67.00
LATINA: VIA GIOSUE CARDUCCI, 3 - 04100 - TEL. 0773.40.29.01
RIETI: VIA Salaria PER L'AQUILA, 6/8 - 02100 - TEL. 0746.256.620
ROMA: VIA GIUSEPPE SAREDO, 52 - 00173 - TEL. 06.72.961
VITERBO: VIA MONTE ZEBIO, 17 - 01100 - TEL. 0761.29.271