



*Dipartimento Pressioni sull'Ambiente  
Servizio sezione Provinciale di Roma  
Unità AIA e VIA*

*Pec: [sedediroma@arpalazio.legalmailpa.it](mailto:sedediroma@arpalazio.legalmailpa.it)*

*Responsabile del procedimento: dr. Tommaso Aureli  
Referente per quanto comunicato: dott. Roberto Ricciarello  
Tel.:06/72961 – fax: 06/72961808*

*Rif. Arpa: prot. n. ... del ...  
Rif.: prot. n. ... del ...*

Prot. n°  
*(da citare nella risposta)*

Destinatario  
**Città Metropolitana di Roma Capitale**  
Dipartimento III – “Ambiente e Tutela del  
Territorio: Acqua – Rifiuti – Energia – Aree  
Protette”  
[ambiente@pec.cittametropolitanaroma.gov.it](mailto:ambiente@pec.cittametropolitanaroma.gov.it)

**Regione Lazio**  
Direzione Ciclo dei Rifiuti  
[val.amb@regione.lazio.legalmail.it](mailto:val.amb@regione.lazio.legalmail.it)

Direzione Ambiente  
Area Autorizzazione Integrata Ambientale  
[aia@regione.lazio.legalmail.it](mailto:aia@regione.lazio.legalmail.it)

**Sindaco del Comune di Albano Laziale**  
[protocollo@cert.comune.albanolaziale.rm.it](mailto:protocollo@cert.comune.albanolaziale.rm.it)

**Roma Capitale**  
Dipartimento Ciclo Dei Rifiuti  
[protocollo.ciclodeirifiuti@pec.comune.roma.it](mailto:protocollo.ciclodeirifiuti@pec.comune.roma.it)

p.c. **Ministero della Transizione Ecologica**  
Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli  
Investimenti Verdi  
[DITEI@pec.minambiente.it](mailto:DITEI@pec.minambiente.it)

Dipartimento Stato dell'Ambiente  
Sezione Provinciale di Roma  
Unità Suolo e Bonifiche

COMUNE DI ALBANO LAZIALE  
Protocollo Arrivo N. 14456/2023 del 06-03-2023  
Allegato 2 - Class. 6.8 - Copia Documento



#### SEDE LEGALE

Rieti - Via Garibaldi, 114 - 02100  
Tel. +39 0746.267.201/0746.49.12.07 - Fax +39 0746.25.32.12  
E-mail: [direzione.gen@arpalazio.it](mailto:direzione.gen@arpalazio.it)  
PEC: [direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it](mailto:direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it)  
C.F. 97172140580 - P. IVA 00915900575

#### SEDI TERRITORIALI

Frosinone: Via Armando Fabi, 212 - 03100 - Tel. 0775.81.67.00  
Latina: Via Mario Siciliano, 1 - 04100 - Tel. 0773.49.21.11  
Rieti: Via salaria per L'Aquila, 6/8 - 02100 - Tel. 0746.256.620  
Roma: Via Giuseppe Saredo, 52 - 00173 - Tel. 06.72.961  
Viterbo: Via Monte Zebio, 17 - 01100 - Tel. 0761.29.271

OGGETTO: Ecoambiente S.r.l. Ordinanza CMRC-2021-0107903 del 15/07/2021 e s.m.i. Trasmissione esiti analitici dei campionamenti acque sotterranee effettuati il 17/01/2023.

In ottemperanza al punto 6 dell'Ordinanza in oggetto, si trasmettono, in allegato alla presente, le certificazioni analitiche riportanti i risultati delle analisi effettuate sui campioni di acque sotterranee prelevati in data 17/01/2023 presso i piezometri denominati D, A, B e F1bis, individuati nella tabella C15 del PMeC allegato al provvedimento di AIA D.D. n. B3695 del 13/08/2009 e s.m.i..

Di seguito si riporta una tabella di sintesi in cui sono evidenziati in rosso i superamenti riscontrati nei suddetti campioni di acque sotterranee rispetto ai valori fissati dalla Tabella 2 dell'Allegato 5 alla Parte IV del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

Parametro	Piezometro				Valori Tabella 2 allegato 5 parte IV del D.lgs. 156/2006 e s.m.i.	Unità di misura
	D (RdP n. 2023000678 REV. 1)	A (RdP n. 023000679 REV. 1)	B (RdP n. 2023000680 REV. 0)	F1bis (RdP n. 2023000677 REV. 1)		
<b>Arsenico</b>	8,0	<b>17</b>	10	10	10	µg/l
<b>Fluoruri</b>	1400	<b>3000</b>	1100	1200	1.500	µg/l
<b>Triclorometano</b>	0,10	0,08	0,04	0,04	0,15	µg/l
<b>1,2-Dicloropropano</b>	<0,01	<0,01	0,02	0,07	0,15	µg/l
<b>Ferro</b>	<10	<10	<10	<10	200	µg/l
<b>Zinco</b>	35	28	<10	<10	3.000	µg/l

Cordiali saluti.

Il dirigente  
Dr. Roberto Ricciarello

Il dirigente responsabile  
Dr. Tommaso Aureli

Allegato1: All1\_rdp\_pzA\_pzD\_pzF1bis\_pzB.zip

COMUNE DI ALBANO LAZIALE  
 Protocollo Arrivo N. 14456/2023 del 06-03-2023  
 Allegato 2 - Class. 6.8 - Copia Documento