




Pontina Ambiente srl
smaltimento rifiuti

Città di Albano Laziale

Prot Entrata del 03/07/2013

nr 0029235/S42366

Classifica VI, IX



Comune di Albano Laziale

c.a. Dirigente IV Settore

Ing. F. Farro

Via S. Francesco n. 12

00041 – Albano laziale

mail: segreteria.dirigente@comune.albanolaziale.rm.it

e p.c.

Provincia di Roma

Dipartimento IV -Servizi di Tutela Ambientale

Via Tiburtina n. 691

Oo159 Roma

Fax 06/67663336

Arpa Lazio

Servizio Suolo Rifiuti e Bonifiche

Ing. Fabio Ermolli

Via G. Saredo n. 52

00173 Roma

Fax 06/72961808

Servizio Risorse idriche e naturali

Ing. Enzo Spagnoli

Via G. Saredo n. 52

00173 Roma

Fax 06/72961808

Handwritten signature and date: 11/7/2013



Comune di Ardea
Via G. Garibaldi n. 5
00040 Ardea
Fax 06/913800260

Azienda Sanitaria locale Rm H
Via Galleria di Sotto n. 6
00041 Albano Laziale (Rm)
Al Dirigente del Servizio S.Pre.Sa.I.
Fax 06/93275302
Al Dirigente del Servizio S.I.S.P.
Fax 06/93275323

Autorità di Bacino del Tevere
Via Bachalet n. 12
00185 Roma
Fax 06/49249300

Consorzio di Bonifica Pratica di Mare
Via Pratica di Mare n. 21
00040 Ardea (Rm)
Fax 06/9130051

Roma, 26/06/2013
Prot. n. 270

Oggetto: discarica di Roncigliano – Albano Laziale (RM) – Verbale conferenza di servizi del 14/06/2013

Facendo riferimento alla Vs. prot. 27967 del 25/06/2013, abbiamo rilevato alcune inesattezze e vi pregheremmo di provvedere alla rettifica del verbale.

1. L'Ing. Minnini dell'IRSA non era presente ma in sua sostituzione era presente il Dott.
2. A pagina 5/7 1° capoverso si prega di voler aggiungere la seguente frase "la posizione dei pozzi di monitoraggio, a fronte di uno studio idro-geologico presentato agli Enti autorizzanti, è stato concordato in sede di rilascio dell'AIA".
3. A pagina 6/7 6° capoverso – sostituire con "in merito a quanto esposto dal dr. Ciafrei relativamente ai risultati di indagine effettuate su alcuni pozzi esterni, è stato obiettato che non siamo mai stati messi a conoscenza della effettuazione dei controlli e tantomeno dei risultati dell'indagine effettuata dalla ASL RM H. Pertanto non siamo in grado in questa sede di commentare i dati né di valutare quali e quanti sforamenti rispetto alle CSC siano stati rilevati"

Tutto ciò premesso chiediamo che possiate rettificare il verbale e di avere copia dei Referti di Analisi di cui al punto 3.

Distinti saluti

PONTINA AMBIENTE S.r.l.
L'Amministratore Unico
Dott. Ing. PAOLO STELLA

